

# Mise en place d'un système de surveillance du risque légionelle

Référence :  
SEC014

Catégories :  
SECURITE

Sous-catégories: Santé

LANGUE(S) :



FR

DURÉE :

1 JOUR(S)

ORGANISME DE FORMATION :

LUXCONTROL

## OBJECTIFS

Les légionelles peuvent coloniser les réseaux d'eau chaude sanitaire, les installations de climatisation ainsi que les tours aéroréfrigérantes et peuvent entraîner de graves troubles respiratoires. La surveillance du risque passe par un plan de contrôle bactériologique adapté.

Les participants apprennent à :

- Identifier les zones à risques
- Prendre des mesures techniques pour diminuer les risques
- Mettre en place un plan de maintenance sanitaire

### Personnes concernées:

- Responsables hygiène sécurité environnement,
- Facility Managers.

**Cette formation est reconnue en tant que formation complémentaire pour les travailleurs désignés (Arrêté ministériel du 23.03.18).**

## CONTENU

### Réglementation :

- La réglementation au Grand Duché du Luxembourg
- Comparaison avec la réglementation française

### La bactérie *Legionella sp* :

- Carte d'identité
- La maladie du Légionnaire, données épidémiologiques
- Les réservoirs à germes (réseaux d'eau chaude sanitaire, tours aéroréfrigérantes)

### Gestion du risque :

- Réduire le risque d'apparition et de prolifération
- Stratégie d'échantillonnage

- Analyse et identification

## PÉDAGOGIE

Exposés théoriques, illustrations pratiques, échanges d'expériences.

## PRÉREQUIS

Pas de prérequis nécessaires.

*Cette formation est disponible en formule intra-entreprise*